



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в поселке Игра

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 2709 УР, Игринский район, п. Игра, ул. Труда, д.17 « 25 » декабря 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в п.Игра Ивановой Татьяной Юрьевной при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ИНН 1809003367 ОГРН 1021800676490 (категория, риска – чрезвычайно высокая) по адресу(ам): 427145, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ИГРИНСКИЙ РАЙОН, П. ИГРА, УЛ. ПЕСЧАНАЯ, Д.14

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в ходе профилактического визита проведены замеры коэффициента пульсации освещенности, проведены замеры уровней искусственной освещенности в групповой №4 разновозрастная – средняя, старшая (7), групповая, измеренные уровни составили 265 ± 24 Лк при нормируемом уровне 400 Лк, групповая №3 подготовительная (21) измеренные уровни составили 223 ± 20 Лк при нормируемом уровне 400 Лк, группа №2, разновозрастная, с ЗПР2(4) измеренные уровни составили 373 ± 34 Лк при нормируемом уровне 400 Лк, таким образом уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №246/О от 12.12.2023г, экспертным заключением №1661/1 от 19.12.2023г, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г.Глазове. Согласно п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс. Учебные помещения, кабинеты - не менее 300 люкс. Гигиенические нормативы определены таблицей 5.54 «Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- в нарушении п.2.7.2, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 в групповой №4, №3 (спальня) в МБДОУ Игринский детский сад №7 оконные блоки ветхие, гнилые, разошедшиеся, имеют щели, трещины оконный блок оклеен лентой с окон дуэт конструкция окон в неисправном состоянии (рамы не открываются) и не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что подтверждается фотографиями №1-4. Согласно п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. В соответствии с п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.
Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 31.10.2024г:

1. Уровни искусственного освещения в групповой №4 разновозрастная – средняя, старшая (7) групповая групповая №3 подготовительная (21), группа №2, разновозрастная, с ЗПР2(4) (довести до уровня гигиенических нормативов (уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс).
2. Заменить оконные блоки в группой №4, № 3 (спальни)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИГРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №7 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п. Игра по адресу: 427145, Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Труда, 17 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, e-mail: to-igra@udmnet.ru, тел./факс (34134)4-17-75 или иным доступным способом **в срок до 31.10.2024г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по
УР в п. Игра



Т.Ю. Иванова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 12 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



М.В.Дмитрук

Предписание направлено по адресу: